



EU Prohlášení o shodě
EU Declaration of conformity
Deklaracja zgodności UE
ЕС Декларация соответствия



Výrobce / Producer / Producent / Изготовитель:

GENERI, s.r.o.

Uničovská 50, 787 01 Šumperk, Czech Republic

Toto prohlášení se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Декларация о соответствии выдается под полную ответственность изготовителя.

Předmět prohlášení / Object of the declaration / Przedmiot deklaracji / Объект декларования:

nevýbušná průchodka typu

explosion proof bushing of type

przeciwwybuchowy izolator przepustowy typu

взрывобезопасная уплотнительная втулка типа

M.K.x., M.V.x., M.O.x., M.P.x., M.D.x., M.F.x., M.S.x.

Výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s příslušnými harmonizačními právními předpisy Unie

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa

Объект декларации, описанный выше, соответствует действующему гармонизированному законодательству Союза

Ustanovení směrnice / Directive terms / Rozporządzenia, dyrektywy / Постановление директивы:

NV 116/2016 Sb.

2014/34/EU

Normy / Standards / Normy / Стандарты:

ČSN EN 60 079-0:2013 + A11

EN 60 079-0:2012 + A11

ČSN EN 60 079-1:2015

EN 60 079-1:2014

ČSN EN 60 079-7:2007

EN 60 079-7:2007

Označení nevýbušnosti / Ex marking / Ex oznaczenie / Обозначение взрывозащиты:

M.S.x.:

M.K.x., M.V.x., M.O.x., M.P.x., M.D.x., M.F.x.:

Ex db e I Mb

Ex db I Mb

Ex db e IIC Tx Gb

Ex db IIC Tx Gb

Oznámený subjekt / Notified body / Jednostka notyfikowana / Уполномоченный орган

1026 FTZÚ, Pikartská 7, 716 07 Ostrava-Radvanice, Czech Republic

provedl přezkoušení typu a vydal / performed type examination and issued / przeprowadziła badania typu i wydała /

выполнил испытание типа и выдал

certifikát typu / type examination certificate / certyfikat typu / сертификат типа:

FTZÚ 10 ATEX 0022X +

dodatek č. 2

supplement No. 2

załącznik 2

дополнение No. 2

Šumperk, 5.9.2017

Místo a datum/Place and date/Miejscze i data/Место и дата

Ing. Zdeněk Kinšt

Ředitel/General manager/Prezes zarządu/Директор

 **GENERI, s.r.o.**
Uničovská 50 -21-
787 01 ŠUMPERK
tel. +420-583 221 500, 583 214 182, fax 583 214 183
IČO 483 91 930 DIČ CZ48391930

Pro bezpečné používání tohoto výrobku musí být dodrženy instrukce dle přiloženého návodu na montáž a použití.

For the safe use of this product the information in the enclosed operating instructions must be followed.

Dla bezpiecznej eksploatacji danego produktu muszą być zastosowane polecenia według dołączonej instrukcji obsługi i montażu.

Для безопасного использования данного продукта необходимо соблюдать в соответствии с инструкциями приложенной инструкции по монтажу и применению.