



Osvědčení o shodě Attestation of conformity Заявление соответствия



Výrobce / Producer / Изготовитель:

GENERI, s.r.o.

Uničovská 50, 787 01 Šumperk, Czech Republic

Toto osvědčení se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

This attestation of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Заявление о соответствии выдается под полную ответственность изготовителя.

Předmět osvědčení / Object of the attestation / Объект заявления:

nevýbušná průchodka typu

explosion proof bushing of type

взрывобезопасная уплотнительная втулка типа

D . V . X .

Výše popsaný předmět osvědčení je ve shodě s příslušnými harmonizačními právními předpisy Unie

The object of the attestation described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation

Объект заявления описанный выше, соответствует действующему гармонизированному законодательству Союза

Předmět osvědčení / Object of the attestation / Объект заявления:

NV 116/2016 Sb.

2014/34/EU

Ustanovení směrnice / Directive terms / Постановление директивы:

ČSN EN IEC 60 079-0:2018

EN IEC 60 079-0:2018

ČSN EN 60 079-1:2015

EN 60 079-1:2014

Označení nevýbušnosti / Ex marking / Обозначение взрывозащиты:



I M2 Ex db I Mb

II 2G Ex db IIC Gb

Oznámený subjekt / Notified body / Уполномоченный орган

1026 FTZÚ, Pikartská 7, 716 07 Ostrava-Radvanice, Czech Republic

provedl přezkoušení typu a vydal / performed type examination and issued выполнил испытание типа и выдал

certifikát typu / type examination certificate / сертификат типа:

FTZÚ 07 ATEX 0019U +

dodatek č. 1, 2, 3

supplement No. 1, 2, 3

дополнение No. 1, 2, 3

Symbol U uvedený za číslem certifikátu typu znamená, že tento výrobek je považován za Ex součást

a v nebezpečných prostorech nesmí být použit samostatně bez posouzení shody finálního výrobku !!

The sign U placed after the certificate number indicates that the product is considered to be an Ex component

and it must not be used separately in hazardous areas without assessment of conformity of final product !!

Символ U, приведенный за номером сертификата значит, что этот продукт считается Ex-компонентом

и его нельзя применять в опасных пространствах самостоятельно без оценки соответствия конечного продукта !!

Oznámení o zabezpečování kvality / Quality Assurance Notification / Уведомление об обеспечении качества

Číslo oznámení / Notification number / Номер уведомления

FTZÚ 02 ATEX Q 006

Oznámený subjekt / Notified body / Уполномоченный орган

1026 FTZÚ, Pikartská 7, 716 07 Ostrava-Radvanice, Czech Republic

Šumperk, 10.1.2022

Místo a datum/Place and date/Место и дата

Inq. Zdeněk Kinšt

Ředitel/General manager/Директор



GENERI, s.r.o.

Uničovská 50 -21-

787 01 ŠUMPERK

tel. +420-583 221 500, 583 214 182, fax 583 214 183

IČO 48391930 DIČ CZ48391930

Pro bezpečné používání tohoto výrobku musí být dodrženy instrukce dle přiloženého návodu na montáž a použití.

For the safe use of this product the information in the enclosed operating instructions must be followed.

Для безопасного использования данного продукта необходимо соблюдать в соответствии с

инструкциями приложенной инструкции по монтажу и применению.

D.x.