



GENERI, s.r.o.

**EU Prohlášení o shodě**  
**EU Declaration of conformity**  
**Deklaracja zgodności UE**  
**ЕС Декларация соответствия**



ISO 9001

**Výrobce / Producer / Producent / Изготовитель:**

**GENERI, s.r.o.**

Uničovská 50, 787 01 Šumperk, Czech Republic

Toto prohlášení se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Декларация о соответствии выдается под полную ответственность изготовителя.

**Předmět prohlášení / Object of the declaration / Przedmiot deklaracji / Объект декларования:**

ovládací, měřící a signalizační přístroj typu

control, measuring and signal equipment of type

wyrób kasety i pulpity sterujące i sygnalizacyjne typu

измерительный и сигнальный прибор управления типа

**X.SA0, X.SA1, X.SA2**

Výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s příslušnými harmonizačními právními předpisy Unie

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa

Объект декларации, описанный выше, соответствует действующему гармонизированному законодательству Союза

**Ustanovení směrnice / Directive terms / Rozporządzenia, dyrektywy / Постановление директивы:**

NV 116/2016 Sb.

2014/34/EU

NV 117/2016 Sb.

2014/30/EU

**Normy / Standards / Normy / Стандарты:**

ČSN EN IEC 60 079-0:2018

EN IEC 60 079-0:2018

ČSN EN 60 079-1:2015

EN 60 079-1:2014

ČSN EN 60 079-7:2017

EN 60 079-7:2015

ČSN EN 60 079-18:2015

EN 60 079-18:2015

ČSN EN 60 079-31:2014

EN 60 079-31:2014

ČSN EN 60 529:1993 + A1,A2

EN 60 529:1991 + A1,A2

**Označení nevýbušnosti / Ex marking / Ex oznaczenie / Обозначение взрывозащиты:**



I M2 Ex db eb mb I Mb

(X.SA1, X.SA2)

II 2G Ex db eb mb IIC T6, T5 Gb

II 2D Ex tb IIIC T85°C, T100°C Db

Oznámený subjekt / Notified body / Jednostka notyfikowana / Уполномоченный орган

1026 FTZÚ, Píkártská 7, 716 07 Ostrava-Radvanice, Czech Republic

provedl přezkoušení typu a vydal / performed type examination and issued / przeprowadziła badania typu i wydała / выполнил

испытание типа и выдал

**certifikát typu / type examination certificate / certyfikat typu / сертификат типа:**

**FTZÚ 07 ATEX 0068 +**

dodatek č. 2, 3, 4

supplement No. 2, 3, 4

załącznik 2 i 3 i 4

дополнение No. 2, 3, 4

**Oznámení o zabezpečování kvality / Quality Assurance Notification / Уведомление об обеспечении качества**

Číslo oznámení / Notification number / Номер уведомления

**FTZÚ 02 ATEX Q 006**

Oznámený subjekt / Notified body / Уполномоченный орган

1026 FTZÚ, Píkártská 7, 716 07 Ostrava-Radvanice, Czech Republic

**Šumperk, 10.1.2022**

Místo a datum/Place and date/Miejsce i data/Место и дата

**Ing. Zdeněk Kinš**

Ředitel/General manager/Prezes zarządu/Директор



**GENERI, s.r.o.**

Uničovská 50 -21-

787 01 ŠUMPERK

tel. +420-583 221 500, 583 214 182, fax 583 214 183

IČO 48391930 DIČ CZ48391930

Pro bezpečné používání tohoto výrobku musí být dodrženy instrukce dle přiloženého návodu na montáž a použití.

For the safe use of this product the information in the enclosed operating instructions must be followed.

Dla bezpiecznej eksploatacji danego produktu muszą być zastosowane polecenia według dołączonej instrukcji obsługi i montażu.

Для безопасного использования данного продукта необходимо соблюдать в соответствии с инструкциями приложенной инструкции по монтажу и применению.